符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			





注）1．蓋は、２Ｂ仕上げとします。
2．バスケット寸法：６１０×１２０×９０

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14				
13				
12	本体固定金具	4	SUS304	L40X40X3
11	花形ボルト	10	SUS304	M12
10	蓋	3	SUS304	t1．5
9	仕切板Ｃ（可動式）	1	PVC	t3．0
8	仕切板Ｂ（固定式）	1	SUS304	L20X20X2
7	仕切板Ａ（固定式）	1	SUS304	t2．0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A
4	流入口ソケット	1	SUS304	80A
3	バスケット	1	SUS304	t0．8、Ø4
2	バスケット受け	1組	SUS304	L30X30X2
1	本体	1	SUS304	t3．0

許容流入流量：１００．０（L／ｍｉｎ）
標準阻集グリース量：３３．２（Ｋｇ）
本体質量：６４（Ｋｇ）
蓋質量：１９（Ｋｇ）

※日本阻集器工業会認定品
（ＳＨＡＳＥ−Ｓ２１７規格による）

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1／10	名称 NAME 床置型グリース阻集器（パイプ式）
設計 DESIGNED 影久	検図 CHECKED 佐藤太	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE GSU−N100F 個数 QTY
2017．09．01	2017．09．01	、 、	現場名 OBJECT	備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0G251600 0A0100