



許容流入流量：250.0 (L/min)
 標準阻集グリース量：83.0 (kg)
 本体質量：85 (kg)
 枠質量：4 (kg)
 蓋質量：25 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
 (SHASE-S217規格による)

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
 『XYZ』は流出方向を示します。
 ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
 2. バスケット寸法：430×310×95
 3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

| 15 | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|------------|
| 14 | | | | |
| 13 | マンホール取手 | 8 | 蓋と同等 | φ9 |
| 12 | マンホール蓋 (人荷重用) | 4 | SUS304 | t3.0 |
| 11 | 受け枠 | 1組 | SUS304 | L39x29x2 |
| 10 | フック | 12 | SS400 | L30x30x3 |
| 9 | ガイド | 1組 | SUS304 | t1.5 |
| 8 | 仕切板B (可動式) | 1 | SUS304 | t1.0 |
| 7 | 仕切板A (可動式) | 1 | SUS304 | t1.0 |
| 6 | トラップ | 1 | PVC | 125 |
| 5 | 出口ソケット | 1 | SUS304 | 125A (Rp) |
| 4 | 流入ソケット | 1 | SUS304 | 125A (Rp) |
| 3 | バスケット受 | 1組 | SUS304 | FB20x t2 |
| 2 | バスケット | 1 | SUS304 | t0.8、φ4 |
| 1 | 本体 | 1 | SUS304 | t3.0 |
| 品番 No. | 部品名称 PARTS NAME | 個数 QTY | 材質 MATERIAL | 備考 NOTE |

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 注番 ORDER No. | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 1/12 | 名称 NAME | 名称 NAME |
| 設計 DESIGNED | 検図 CHECKED | 担当 SECTION STAFF | 客先 CUSTOMER | 型式 TYPE |
| 内藤 | 佐藤太 | | | HGS-NX250PD |
| 2020, 06, 11 | 2020, 06, 11 | | 現場名 OBJECT | 備考 NOTE |

ホーコス株式会社
 HORKOS CORP

図番
FILE
NAME

01B1181950010A0110B

| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| △ | | | |