


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			



品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
16	銘板	1	AL	t0.8
15	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
14	圧力計	1	-	
13	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SS400	t3.2
10	吊金具	4	SS400	t12.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	50A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	脚	4	SS400	C200x90x8
2	胴板	1	SS400	t12.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SS400	$\phi 1500 - t9.0$

仕様	
内容積	4.00 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸取容量	3.20 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	1520 kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/25	名称 NAME 密閉式膨張タンク
	戸澤	山本真		家先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-4000NX
	2017, 04, 26	2018, 01, 31		現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8 MPa (屋内仕様)

図番 FILE NAME	0	M	3	2	3	5	0	0	0	A	0	1	0	D
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ホークス株式会社
HOKOS CORP